2026年度水道水検査結果

配水区分　　第二高区

水源名採水地点　　愛東外町地先

	項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数
	採水日	－	2026年4月7日	2026年5月13日	2026年6月2日	2026年7月7日	2026年8月5日	2026年9月1日	2026年10月7日									
	気温	－	9.0	26.0	19.5	26.5	30.5	28.0	20.5						30.5	9.0	22.9	
	水温	－	14.0	17.5	21.0	20.5	26.0	26.5	21.2						26.5	14.0	21.0	
1	一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	7
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									7
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下																0
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下																0
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下																0
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下																0
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下																0
8	六価クロム化合物	0.02mg/L以下																0
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満						0.004未満	0.004未満	0.004未満	7
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.05	2.12	2.12	2.09	2.10	2.08	2.10						2.12	2.05	2.09	7
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05			0.05未満								0.05	0.05未満	0.05未満	2
13	ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下																0
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下																0
15	１，４-ジオキサン	0.05mg/L以下																0
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下																0
17	ジクロロメタン	0.02mg/L以下																0
18	テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
19	トリクロロエチレン	0.01mg/L以下																0
20	PFOS及びPFOA	0.00005mg/L以下		0.000005未満			0.000005未満								0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	2
21	ベンゼン	0.01mg/L以下																0
22	塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満								0.06未満	0.06未満	0.06未満	2
23	クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満								0.002未満	0.002未満	0.002未満	2
24	クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
25	ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
26	ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
27	臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
28	総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
29	トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満								0.003未満	0.003未満	0.003未満	2
30	ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
31	ブロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満								0.001未満	0.001未満	0.001未満	2
32	ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満								0.008未満	0.008未満	0.008未満	2
33	亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下																0
34	アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下																0
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下																0
36	銅及びその化合物	1.0mg/L以下																0
37	ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下																0
38	マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下																0
39	塩化物イオン	200mg/L以下	10.4	10.4	10.5	10.4	10.4	10.5	10.3						10.5	10.3	10.4	7
40	カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下		45			44								45	44	45	2
41	蒸発残留物	500mg/L以下		102			113								113	102	108	2
42	陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下																0
43	ジェオスミン	0.00001mg/L以下																0
44	2-ＭＩＢ	0.00001mg/L以下																0
45	非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満								0.005未満	0.005未満	0.005未満	2
46	フェノール類	0.005mg/L以下																0
47	有機物（TOC）	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	7
48	pH値	5.8以上 8.6以下	7.39	7.38	7.31	7.37	7.32	7.28	7.32						7.39	7.28	7.34	7
49	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									7
50	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									7
51	色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	7
52	濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	7
	残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3						0.3	0.3	0.3	7

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出