

2025年度水道水検査結果

配水区分 中区

水源名採水地点 小八木町地先

項目名	基準値	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最大	最小	平均	回数	
採水日	-	2025年4月9日	2025年5月14日	2025年6月3日	2025年7月1日	2025年8月13日	2025年9月2日	2025年10月1日	2025年11月5日									
気温	-	14.5	26.8	17.0	32.5	31.5	31.5	24.0	15.9					32.5	14.5	24.2		
水温	-	12.5	16.8	17.8	23.0	25.5	26.5	23.5	17.8					26.5	12.5	20.4		
1 一般細菌	100集落/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0	8	
2 大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								8	
3 カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下								0.0003未満					0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	1	
4 水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下								0.00005未満					0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	1	
5 セレン及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
6 鉛及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
7 ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下								0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
8 六価クロム化合物	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	3	
9 亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満					0.004未満	0.004未満	0.004未満	8	
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	2.10	1.76	1.93	2.06	2.12	2.15	1.92	1.87						2.15	1.76	1.99	8
12 フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下		0.05未満			0.05未満			0.05未満					0.05未満	0.05未満	0.05未満	3	
13 ホウ素及びその化合物	1.0mg/L以下								0.1未満					0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	
14 四塩化炭素	0.002mg/L以下								0.0002未満					0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	1	
15 1, 4-ジオキサン	0.05mg/L以下								0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
16 ジメチルアミン	0.04mg/L以下								0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	
17 ジクロロメタン	0.02mg/L以下								0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
18 テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下								0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
19 トリクロロエチレン	0.01mg/L以下								0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
20 ベンゼン	0.01mg/L以下								0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	1	
21 塩素酸	0.6mg/L以下		0.06未満			0.06未満			0.06未満					0.06未満	0.06未満	0.06未満	3	
22 クロロ酢酸	0.02mg/L以下		0.002未満			0.002未満			0.002未満					0.002未満	0.002未満	0.002未満	3	
23 クロロホルム	0.06mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	
24 ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満	3	
25 ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	
26 臭素酸	0.01mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	
27 総トリハロメタン	0.1mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	
28 トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下		0.003未満			0.003未満			0.003未満					0.003未満	0.003未満	0.003未満	3	
29 プロモジクロロメタン	0.03mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	
30 プロモホルム	0.09mg/L以下		0.001未満			0.001未満			0.001未満					0.001未満	0.001未満	0.001未満	3	
31 ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下		0.008未満			0.008未満			0.008未満					0.008未満	0.008未満	0.008未満	3	
32 亜鉛及びその化合物	1.0mg/L以下								0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
33 アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下								0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
34 鉄及びその化合物	0.3mg/L以下								0.03未満					0.03未満	0.03未満	0.03未満	1	
35 銅及びその化合物	1.0mg/L以下								0.01未満					0.01未満	0.01未満	0.01未満	1	
36 ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下									11					11	11	11.0	1
37 マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下								0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	1	
38 塩化物イオン	200mg/L以下	10.3	10.5	10.5	10.5	10.7	10.3	9.8	9.8						10.7	9.8	10.3	8
39 カルシウム・マグネシウム	300mg/L以下		49			44			45						49	44	46	3
40 蒸発残留物	500mg/L以下		122			115			107						122	107	115	3
41 隠イオン界面活性剤	0.2mg/L以下								0.02未満						0.02未満	0.02未満	0.02未満	1
42 ジエオスミン	0.00001mg/L以下								0.00001未満						0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
43 2-MIB	0.00001mg/L以下								0.00001未満						0.00001未満	0.00001未満	0.00001未満	1
44 非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下		0.005未満			0.005未満			0.005未満					0.005未満	0.005未満	0.005未満	3	
45 フェノール類	0.005mg/L以下								0.0005未満						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	1
46 有機物(TOC)	3mg/L以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	8
47 pH値	5.8以上 8.6以下	7.10	6.95	6.81	7.05	6.98	7.15	6.87	7.27						7.27	6.81	7.02	8
48 味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									8
49 臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									8
50 色度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	8
51 濁度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	8
残留塩素	1mg/L以下	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3						0.4	0.3	0.3	8

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出