

## 2026年度水道水検査結果

配水区分 低区

水源名採水地点 山川原地先

| 項目名                                       | 基準値           | 4月        | 5月         | 6月        | 7月        | 8月         | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 最大         | 最小         | 平均         | 回数 |
|-------------------------------------------|---------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----|-----|-----|-----|----|----|----|------------|------------|------------|----|
| 採水日                                       | －             | 2026年4月7日 | 2026年5月13日 | 2026年6月2日 | 2026年7月7日 | 2026年8月5日  |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            |    |
| 気温                                        | －             | 8.0       | 22.5       | 20.5      | 24.5      | 30.5       |    |     |     |     |    |    |    | 30.5       | 8.0        | 21.2       |    |
| 水温                                        | －             | 15.8      | 22.0       | 25.8      | 24.0      | 33.0       |    |     |     |     |    |    |    | 33.0       | 15.8       | 24.1       |    |
| 1 一般細菌                                    | 100集落/mL以下    | 0         | 0          | 0         | 0         | 0          |    |     |     |     |    |    |    | 0          | 0          | 0          | 5  |
| 2 大腸菌                                     | 検出されないこと      | 不検出       | 不検出        | 不検出       | 不検出       | 不検出        |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 5  |
| 3 カドミウム及びその化合物                            | 0.003mg/L以下   |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 4 水銀及びその化合物                               | 0.0005mg/L以下  |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 5 セレン及びその化合物                              | 0.01mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 6 鉛及びその化合物                                | 0.01mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 7 ヒ素及びその化合物                               | 0.01mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 8 六価クロム化合物                                | 0.02mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 9 亜硝酸態窒素                                  | 0.04mg/L以下    | 0.004未満   | 0.004未満    | 0.004未満   | 0.004未満   | 0.004未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.004未満    | 0.004未満    | 0.004未満    | 5  |
| 10 シアン化物イオン及び塩化シアン                        | 0.01mg/L以下    |           | 0.001未満    |           |           | 0.001未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                          | 10mg/L以下      | 2.06      | 2.12       | 2.14      | 2.03      | 2.14       |    |     |     |     |    |    |    | 2.14       | 2.03       | 2.10       | 5  |
| 12 フッ素及びその化合物                             | 0.8mg/L以下     |           | 0.05       |           |           | 0.05未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.05       | 0.05未満     | 0.05未満     | 2  |
| 13 ホウ素及びその化合物                             | 1.0mg/L以下     |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 14 四塩化炭素                                  | 0.002mg/L以下   |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 15 1,4-ジオキサン                              | 0.05mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン<br>及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 17 ジクロロメタン                                | 0.02mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 18 テトラクロロエチレン                             | 0.01mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 19 トリクロロエチレン                              | 0.01mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 20 PFOS及びPFOA                             | 0.00005mg/L以下 |           | 0.000005未満 |           |           | 0.000005未満 |    |     |     |     |    |    |    | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 0.000005未満 | 2  |
| 21 ベンゼン                                   | 0.01mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 22 塩素酸                                    | 0.6mg/L以下     |           | 0.06未満     |           |           | 0.06未満     |    |     |     |     |    |    |    | 0.06未満     | 0.06未満     | 0.06未満     | 2  |
| 23 クロロ酢酸                                  | 0.02mg/L以下    |           | 0.002未満    |           |           | 0.002未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.002未満    | 0.002未満    | 0.002未満    | 2  |
| 24 クロロホルム                                 | 0.06mg/L以下    |           | 0.001未満    |           |           | 0.001未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 25 ジクロロ酢酸                                 | 0.03mg/L以下    |           | 0.003未満    |           |           | 0.003未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 2  |
| 26 ジブロモクロロメタン                             | 0.1mg/L以下     |           | 0.001未満    |           |           | 0.001未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 27 臭素酸                                    | 0.01mg/L以下    |           | 0.001未満    |           |           | 0.001未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 28 総トリハロメタン                               | 0.1mg/L以下     |           | 0.001未満    |           |           | 0.001未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 29 トリクロロ酢酸                                | 0.03mg/L以下    |           | 0.003未満    |           |           | 0.003未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.003未満    | 0.003未満    | 0.003未満    | 2  |
| 30 ブロモジクロロメタン                             | 0.03mg/L以下    |           | 0.001未満    |           |           | 0.001未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 31 ブロモホルム                                 | 0.09mg/L以下    |           | 0.001未満    |           |           | 0.001未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.001未満    | 0.001未満    | 0.001未満    | 2  |
| 32 ホルムアルデヒド                               | 0.08mg/L以下    |           | 0.008未満    |           |           | 0.008未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.008未満    | 0.008未満    | 0.008未満    | 2  |
| 33 亜鉛及びその化合物                              | 1.0mg/L以下     |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 34 アルミニウム及びその化合物                          | 0.2mg/L以下     |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 35 鉄及びその化合物                               | 0.3mg/L以下     |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 36 銅及びその化合物                               | 1.0mg/L以下     |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 37 ナトリウム及びその化合物                           | 200mg/L以下     |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 38 マンガン及びその化合物                            | 0.05mg/L以下    |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 39 塩化物イオン                                 | 200mg/L以下     | 10.4      | 10.4       | 10.4      | 10.6      | 10.4       |    |     |     |     |    |    |    | 10.6       | 10.4       | 10.4       | 5  |
| 40 カルシウム・マグネシウム                           | 300mg/L以下     |           | 45         |           |           | 44         |    |     |     |     |    |    |    | 45         | 44         | 45         | 2  |
| 41 蒸発残留物                                  | 500mg/L以下     |           | 102        |           |           | 105        |    |     |     |     |    |    |    | 105        | 102        | 104        | 2  |
| 42 陰イオン界面活性剤                              | 0.2mg/L以下     |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 43 ジェオスミン                                 | 0.00001mg/L以下 |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 44 2-MIB                                  | 0.00001mg/L以下 |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 45 非イオン界面活性剤                              | 0.02mg/L以下    |           | 0.005未満    |           |           | 0.005未満    |    |     |     |     |    |    |    | 0.005未満    | 0.005未満    | 0.005未満    | 2  |
| 46 フェノール類                                 | 0.005mg/L以下   |           |            |           |           |            |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 0  |
| 47 有機物 (TOC)                              | 3mg/L以下       | 0.3未満     | 0.3未満      | 0.3未満     | 0.3未満     | 0.3未満      |    |     |     |     |    |    |    | 0.3未満      | 0.3未満      | 0.3未満      | 5  |
| 48 pH値                                    | 5.8以上 8.6以下   | 7.56      | 7.52       | 7.44      | 7.38      | 7.45       |    |     |     |     |    |    |    | 7.56       | 7.38       | 7.47       | 5  |
| 49 味                                      | 異常でないこと       | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 5  |
| 50 臭気                                     | 異常でないこと       | 異常なし      | 異常なし       | 異常なし      | 異常なし      | 異常なし       |    |     |     |     |    |    |    |            |            |            | 5  |
| 51 色度                                     | 5度以下          | 0.5未満     | 0.5未満      | 0.5未満     | 0.5未満     | 0.5未満      |    |     |     |     |    |    |    | 0.5未満      | 0.5未満      | 0.5未満      | 5  |
| 52 濁度                                     | 2度以下          | 0.1未満     | 0.1未満      | 0.1未満     | 0.1未満     | 0.1未満      |    |     |     |     |    |    |    | 0.1未満      | 0.1未満      | 0.1未満      | 5  |
| 残留塩素                                      | 1mg/L以下       | 0.2       | 0.3        | 0.3       | 0.3       | 0.3        |    |     |     |     |    |    |    | 0.3        | 0.2        | 0.3        | 5  |

注：平均値算出時に定量下限値未満は0として算出